

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ51.В.00309
(номер сертификата соответствия)

ТР 1374020
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "Промет".

(наименование и место-нахождение заявителя) Адрес: 152615, Ярославская область, Угличский р-н, г. Углич, ул. Ростовская, д. 31.
ОГРН: 1047796117247. Телефон 8 (495) 777 48 38.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "Узловские двери".

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) Адрес: 301663, РФ, Тульская обл., г. Новомосковск ул. Трудовые резервы, д. 63Б. ОГРН: 1137154008144. Телефон 8 (487) 31 57 555.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 109202, г. Москва, ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 11, этаж 3
Тел./факс +7 (495) 645-52-60. ОГРН: 1097746413962. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ51 выдан 25.08.2010г. ДНД МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Двери противопожарные металлические однопольные глухие или светопрозрачным заполнением до 25 % от площади дверного проема в свету (светопрозрачное заполнение - стекло многослойное

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) по ТУ 5924-001-61067415-09 толщиной 28 мм), с заполнением из минеральной ваты Paroc Gps-17 и гипсокартона ГКЛ Клауф, габаритные размеры: высота от 1600 до 2400 мм, ширина от 800 до 1100 мм, тип ДП1-60 и ДПС1-60, выпускаемые по ТУ 5262-003-88872084-11. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
52 6217

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в редакции от 10.07.2012 № 117-ФЗ) глава 10, статья 37, п.2, глава 19, статья 88, п.п. 3, 8, 13, глава 31.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Метод испытаний на огнестойкость".
Предел огнестойкости EI 60

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № 328Р-13 от 15.04.2013 г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 выдан 25.08.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Акт № 21ТР/П-13 о результатах анализа состояния производства от 12.02.2013 г.

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.05.2013 по 13.05.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Матвеева
А.Н. Матвеева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Ерофеев
А.Н. Ерофеев